

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
수질검사 - 하수처리방류수질	3
강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2023.5.14.)	3
첨부파일(1)	3


수질검사

정수시설 운영현황

. 상수도 및 수돗물 . 약수터 . **하수처리방류수질**

강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2023.5.14.)

작성일 2023.05.15 09:12 등록자 하수도팀 조회수 51

첨부파일(1)  20230514_방류수 수질검사.jpg 7 hit/245.5 KB [다운로드](#)

오늘의 수질현황

날 짜 : 2023 년 05 월 14 일

시설명 : 강진공공하수처리시설

(단위 : mg/l , 개/ml)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수
법적방류기준	10.0	40.0	10.0	20.0	2.0	3,000이하
방류수	3.9	6.3	1.6	4.284	0.548	4

 강진군 상하수도사업소

안녕하세요. 강진군상하수도사업소입니다.

금일 강진공공하수처리장 방류수 수질검사 결과를 게시하오니

참조하시기 바랍니다. 감사합니다.

목록

COPYRIGHT © GANGJIN-GUN. ALL RIGHT
RESERVED.

GANGJIN

Web Contents

