

GANGJIN 

# *Web Contents*



# 목차



목차	2
수질검사 - 하수처리방류수질	3
강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2023.5.20.)	3
첨부파일(1)	3

수질검사

정수시설 운영현황

 . 상수도 및 수돗물    . 약수터    . **하수처리방류수질**
**강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2023.5.20.)**

작성일 2023.05.22 09:56    등록자 하수도팀    조회수 36


 첨부파일(1)  20230520\_방류수 수질검사.jpg 14 hit/594.7 KB [다운로드](#)


# 오늘의 수질현황

날 짜 : 2023 년 05 월 20 일

시설명 : 강진공공하수처리시설 (단위 : mg/l , 개/ml)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수
법적방류 기 준	10.0	40.0	10.0	20.0	2.0	3,000이하
방 류 수	3.7	5.8	1.7	2.500	0.202	3


**강진군 상하수도사업소**

안녕하세요. 강진군상하수도사업소입니다.

금일 강진공공하수처리장 방류수 수질검사 결과를 게시하오니

참조하시기 바랍니다. 감사합니다.

---

목록

---

COPYRIGHT © GANGJIN-GUN. ALL RIGHT  
RESERVED.

GANGJIN

***Web Contents***

