

GANGJIN 

# *Web Contents*



# 목차

목차	2
수질검사 - 하수처리방류수질	4
강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2023.5.21.)	4
첨부파일(1)	4



수질검사

정수시설 운영현황

- 상수도 및 수돗물
- 약수터
- **하수처리방류수질**

### 강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2023.5.21.)

작성일 2023.05.22 09:56      등록자 하수도팀      조회수 60

첨부파일(1) 20230521\_방류수 수질검사.jpg 9 hit/225.6 KB [다운로드](#)

# 오늘의 수질현황

날 짜 : 2023 년 05 월 21 일

시설명 : 강진공공하수처리시설

(단위 : mg/l , 개/ml)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수
법적방류 기준	10.0	40.0	10.0	20.0	2.0	3,000이하
방류수	37	59	16	2345	0.244	3

강진군 상하수도사업소

안녕하세요. 강진군상하수도사업소입니다.

금일 강진공공하수처리장 방류수 수질검사 결과를 게시하오니

참조하시기 바랍니다. 감사합니다.

목록

---

COPYRIGHT © GANGJIN-GUN. ALL RIGHT  
RESERVED.

GANGJIN

# ***Web Contents***

