

GANGJIN 

# *Web Contents*



# 목차

목차	2
수질검사 - 하수처리방류수질	4
강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2024.04.22.)	4
첨부파일(1)	4



수질검사

정수시설 운영현황

- 상수도 및 수돗물
- 약수터
- **하수처리방류수질**

### 강진공공하수처리장 오늘의 수질현황(2024.04.22.)

작성일 2024.04.25 17:32      등록자 하수도팀      조회수 6

첨부파일(1) 20240422\_방류수 수질검사.jpeg 1 hit/322.1 KB [다운로드](#)

# 오늘의 수질현황

날 짜 : 2024 년 04 월 22 일

시설명 : 강진공공하수처리시설 (단위 : mg/l , 개/ml)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수
법적방류기준	10.0	25.0	10.0	20.0	2.0	3,000이하
방류수	6.7	6.5	1.1	8.123	0.144	3

강진군 상하수도사업소

안녕하세요. 강진군상하수도사업소입니다.

2024년 4월 22일자 강진공공하수처리장 방류수 수질검사 결과를 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

감사합니다.

목록

---

COPYRIGHT © GANGJIN-GUN. ALL RIGHT  
RESERVED.

GANGJIN

# ***Web Contents***

