(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2403-0629
시행일자 : 2024년 03월 19일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소)
강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2024년 03월 12일	접수번호	BA2403-0629
채수장소	전라남도 강진군 강진읍 남성리 산3 (보은산)			접수일자	2024년 03월 12일
				관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	0.2
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	1.0

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 03월 19일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2403-0630
시행일자 : 2024년 03월 19일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소)
강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2024년 03월 12일	접수번호	BA2403-0630
채수장소	전라남도 강진군 강진읍 남성리 108-3 (탑골)			접수일자	2024년 03월 12일
				관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	31
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	4.6
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.4

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 03월 19일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2403-0631
시행일자 : 2024년 03월 19일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소)
강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2024년 03월 12일	접수번호	BA2403-0631
채수장소	전라남도 강진군 강진읍 서성리 79-1 (낙하정)			접수일자	2024년 03월 12일
				관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	3.7
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.5

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 03월 19일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2403-0632
시행일자 : 2024년 03월 19일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소)
강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2024년 03월 12일	접수번호	BA2403-0632
채수장소	전라남도 강진군 도암면 항촌리 산22-10 (가재샘)			접수일자	2024년 03월 12일
				관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	3
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	0.7
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.5

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 03월 19일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2403-0633
시행일자 : 2024년 03월 19일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소)
강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2024년 03월 12일	접수번호	BA2403-0633
채수장소	전라남도 강진군 병영면 한학리 산239 (기알재)			접수일자	2024년 03월 12일
				관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	33
총대장균군	불검출/100 mL	검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	0.1
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	불검출

판정	부적합
수질기준초과항목	총대장균군 : 검출
비고	

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 03월 19일